

Czeluśnia, 09.01.2018 r.

Informuję, że w ramach postępowania ofertowego:

nr 5-1/2018/3.2.2/CPL

z dnia 02.01.2018 r.

Przedmiot zamówienia:

„Zakup robót i usług budowlanych do budowy hali magazynowej z łącznikiem” - 1 szt.

na podstawie pozwolenia na budowę

pt.: „Dobudowa do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej

hali produkcyjno-magazynowej wraz z łącznikiem” z dnia 04.08.2017 r.

wpłynęły pytania od Oferenta, na które udziela się odpowiedzi jak poniżej:

1. Proszę o informację odnośnie konstrukcji stalowej:  
- czy płatwie muszą być ocynkowane.

**Odpowiedź: Płatwie powinny być ocynkowane.**

2. Proszę o informację odnośnie konstrukcji stalowej:  
- czy konstrukcja może być na profilach SIN.

**Odpowiedź: Tak.**

3. Proszę o informację odnośnie konstrukcji stalowej:  
- czy słupy muszą być ścięte pod kątem (zweźać się do dołu), czy mogą być na całej wysokości proste (jeden wymiar szerokości).

**Odpowiedź: Słupy mogą być na całej wysokości proste.**

4. W projekcie występuję dość specyficzne rozwiązanie pokrycia dachowego oraz obudowy ścian. Proponujemy zastosowanie na ściany płyty warstwowej Pir gr. 12cm, natomiast na dach również płytę warstwową PIR gr. 12 lub ewentualnie dach z blachy konstrukcyjnej, wełny, folii paroizolacyjnej oraz membrany dachowej gr. 15mm.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



**Odpowiedź:** Dopuszczalne jest zastosowanie płyt warstwowych PIR na dachu i ścianie oraz blachy, wełny, folii paroizolacyjnej oraz membrany dachowej na dachu.

5. W dokumentacji jest kontrola dostępu, która ma być podłączona do istniejącej niestety nie ma informacji jaka to kontrola. Proszę o informację czy wchodzi to w zakres wyceny.

**Odpowiedź:** Tak. W uzupełnieniu jest to system kontroli dostępu do obiektu i pomieszczeń.

6. Proszę o informację czy zagospodarowanie terenu (tzn. ułożenie kostki przy Hali z podbudową) wchodzi w zakres wyceny?

**Odpowiedź:** W zakres wchodzi opaska odbojowa oraz prace ziemne zasypkowe.

7. Proszę o informację odnośnie stolarki na temat wymagań akustycznych drzwi o symbolu D4. W zestawieniu podany wymagany współczynnik izolacyjności akustycznej wynosi  $R=42$  dB. W przypadku drzwi wewnętrznych – zimnych jest to parametr nie do osiągnięcia. W drzwiach zimnych z zastosowaniem (zarówno w dolnej kwaterze jak i w górnej) szyby jednokomorowej o budowie 33.1/12/33.1 współczynnik izolacyjności akustycznej może osiągnąć  $R=36 - 38$  dB. Można w powyższych drzwiach zastosować listwę opadającą.

**Odpowiedź:** Proszę w ofercie uwzględnić stolarkę wg wymagań określonych w projekcie.

8. Proszę o dokładniejszą informację dotyczącą samozamykaczy w drzwiach dwuskrzydłowych. W dokumentacji „Stosować samozamykacz z możliwością blokady 90 stopni”. Różnica cenowa samozamykacza z funkcją stop tylko na skrzydle czynnym, a samozamykaczy znajdujących się na obu skrzydłach połączonych szyną z regulacją kolejności zamykania skrzydeł oraz z funkcją blokady obu skrzydeł wynosi nawet około 1400zł.

**Odpowiedź:** Proszę w ofercie uwzględnić stolarkę wg wymagań określonych w projekcie.

9. Proszę o podanie parametrów świetlików dachowych.

**Odpowiedź:** Świetliki dachowe pasmowe łukowe z płyt poliwęglanowych wielokomorowych o współczynniku przenikania ciepła  $U_{max} 1,3$  W/m<sup>2</sup>K.

ERKO sp. z o.o. sp. k.  
ul. ks. Jana Hanowskiego 7  
11-042 Jonkowo  
NIP 7390204693  
-05-

Z poważaniem

  
Maciej Pętlak

CZŁONEK ZARZĄDU