

Czeluśnia, 11.01.2018 r.

Informuję, że w ramach postępowania ofertowego:

**nr 5-1/2018/3.2.2/CPL**

**z dnia 02.01.2018 r.**

**Przedmiot zamówienia:**

**„Zakup robót i usług budowlanych do budowy hali magazynowej z łącznikiem” - 1 szt.**

**na podstawie pozwolenia na budowę**

**pt.: „Dobudowa do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej**

**hali produkcyjno-magazynowej wraz z łącznikiem” z dnia 04.08.2017 r.**

wpłynęły pytania od Oferentów, na które udziela się odpowiedzi jak poniżej:

Czy istnieje możliwość wykonania niżej wymienionych zmian w hali magazynowo-produkcyjnej przy zachowaniu projektowanych parametrów hali tj. powierzchni, kubatury, wysokości, a także przy zachowaniu termoizolacyjności hali?

Zmiany dotyczą:

1. Poszycia/pokrycia dachu na membranę dachową.

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy zastosowania membrany dachowej na poszycie/pokrycie dachu.**

2. Głównej konstrukcji stalowej hali.

**Odpowiedź: Tak.**

3. Obudowy ścian płytami warstwowymi PUR.

**Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie na obudowy ścian płytami warstwowymi PUR lub PIR.**

Z poważaniem

**ERKO sp. z o.o. sp. k.**  
ul. ks. Jana Hanowskiego 7  
11-042 Jonkowo  
NIP 7390204693  
-05-



**Maciej Pętłak**  
CZŁONEK ZARZĄDU