



Polski Rejestr Statków

ŚWIADECTWO UZNANIA TYPU WYROBU

Zaświadcza się, że niżej określony typ wyrobu

OPASKI KABLOWE

OPK...

(zestawienie typoszeregu na 2 str.)

dokument wydany dla

ERKO sp. j.
ul. ks. Jana Hanowskiego 7,
11-042 Jonkowo,
Polska
dystrybutor

uznano za spełniający wymagania

Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich PRS.

Nr świadectwa TE/2146/880567/17

Data ważności 2022-03-02

Wydano w

Gdańsk, 2017-03-03



[Signature]
 Podpis

Polski Rejestr Statków S.A.
 al. Gen. Józefa Hallera 126
 80-416 Gdańsk, Poland

Tel. +(48) 58 346 17 00
 Fax +(48) 58 346 03 92

e-mail: mailbox@prs.pl
 www: http://www.prs.pl/

Ciąg dalszy na odwrocie

Dane techniczne

Opis wyrobu / przeznaczenie: niemetalowe opaski do spinania wiązki kabli elektrycznych.


Materiał: Poliamid 66.

Temperatura otoczenia: od -40°C do +85°C.

Wytrzymałość na rozciąganie, odporność ogniowa oraz odporność UV: zgodnie z Normą PN-EN 62275.

Zestawienie typoszeregu:

OPK_A - B -UVC/100



| Szerokość [mm] | Długość [mm] |
|----------------|--------------|
| 2,5 | 60...200 |
| 3,6 | 100...370 |
| 4,8 | 160...550 |
| 7,6 | 200...750 |
| 9,0 | 450...1350 |

Podstawa uznania

1. Dokumentacja techniczna zatwierdzona przez PRS w dniu 2017-02-27.
2. Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością (ISO9001) nr 0414Q10204R5M-1 wydany przez VTI Ltd. ważny do 2017-06-23 (dokument wydany dla producenta) oraz nr NC-0001 wydany przez PRS Certyfikacja ważny do 2018-07-03 (dokument wydany dla posiadacza Certyfikatu - dystrybutor).
3. Sprawozdanie z inspekcji nr GDA/RdG/20/17 z dnia 2017-03-03.
4. Sprawozdania z badań środowiskowych nr BL/005/004/17 Rev. B przeprowadzonych zgodnie z Publikacją PRS 11/P - „Próby środowiskowe wyposażenia statków” (w ograniczonym zakresie) oraz nr 15078948 001 przeprowadzonych zgodnie z Normą PN-EN 62275.
5. Inspekcja procesu dystrybucji oraz systemu zarządzania jakością przeprowadzona przez PRS dnia 2017-03-02.

Warunki dodatkowe i uwagi:

1. W miejscach narażonych na działanie słońca należy stosować opaski z ochroną UV.
2. W przypadku gdy kable nie są prowadzone i zamocowane na (od góry) poziomym korycie kablowym, należy dodać (zamocować) metalowe opaski (zaciski) w równomiernych odległościach (maksymalny odstęp 1 m) w celu podtrzymania kabla podczas pożaru.
3. Instalowanie opasek powinno być prowadzone zgodnie z wymaganiami producenta lub dystrybutora (zaciskanie, maksymalna średnica wiązki kabli, itp.).
4. Stan opasek powinien być na bieżąco sprawdzany podczas użytkowania.
5. Jakikolwiek uszkodzone lub zużyte opaski powinny być natychmiastowo wymienione na nowe.
6. Warunkiem utrzymania ważności niniejszego Świadectwa jest utrzymanie ważności obu w/w Certyfikatów ISO9001.

Uwagi

1. Uznanie jest ważne tylko wówczas, kiedy wyrób jest eksploatowany zgodnie z warunkami podanymi przez wytwórcę.
2. Zmiany konstrukcji i materiałów części, które mają wpływ na jakość wyrobu, powinny być uzgodnione z PRS.
3. Świadectwo uznania typu wyrobu zostanie unieważnione w przypadku niezadowolających wyników eksploatacyjnych, dokonania zmian w konstrukcji wyrobu lub materiałów bez uzgodnienia z PRS, zmiany nazwy wytwórni/producenta bez powiadomienia PRS.

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) wykonuje czynności nadzorcze z należytą starannością i dobrą praktyką, uwzględniając aktualny poziom wiedzy. Niemniej jednak, ani PRS, ani jego inspektorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód mogących powstać w związku lub w następstwie wykonywania tych czynności lub w wyniku przekazanych zleceniodawcy przez PRS informacji bądź ocen, niezależnie od tego, czy owe szkody były następstwem zaniedbania, błędu lub braku właściwej informacji. Jednakże, jeżeli zleceniodawca udowodni, że taka szkoda wynikła z zaniedbania PRS lub jego inspektorów, PRS wypłaci zleceniodawcy odszkodowanie nie przekraczające wysokości opłaty należnej za wykonaną usługę, stanowiącą podstawę roszczenia zleceniodawcy. PRS w żadnym przypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu strat pośrednich (utruty spodziewanych korzyści, utraty kontraktu, niemożności podjęcia działalności itp.) poniesionych przez zleceniodawcę, a mających związek z wykonywaniem zlecenia przez PRS.